



Samling mellem EX / VE (bærende) ved etagekryds.

NOTE:

Vederlag for EX:

Ved dæklængde $\leq 7.2 \text{ m}$: min. 65 mm; Ved dæklængde $> 7.2 \text{ m}$: min. 80 mm

Detail er gældende, hvor linielast fra ovenstående vægge er $\leq 350 \text{ kN/m}$

bg_13.11.14 Kl:14.21 D2-232.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200
Telefax: 2817 8202

ISO 9001
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014

Rev. Udg.
Init. bg

Sag

Standardsamling

EX/VE (bærende - etagekryds)

Sag nr.

Tegn. nr. **D2.232**