



Samling mellem EX / VE (bærende) ved etagekryds.

**NOTE:**

Vederlag for EX:

Ved dæklængde  $\leq 7.2$  m: min. 65 mm; Ved dæklængde  $> 7.2$  m: min. 80 mm

Detail er gældende, hvor linielast fra ovenstående væg er  $> 350\text{kN/m}$

bg 13.11.14 Kl:14.22 D2-233.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Telefon: 8888 8200

Telefax: 2817 8202

ISO 9001  
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014

Rev. Udg.

Init. bg

Sag

**Standardsamling**

**EX/VE (bærende – etagekryds)**

Sag nr.

Tegn. nr. **D2.233**