



Samling mellem EX / VE (bærende) (etagekryds) med stringerarmering i tværfuger.

NOTE:

Vederlag for EX:

Ved dæklængde $\leq 7.2 \text{ m}$: min. 65 mm; Ved dæklængde $> 7.2 \text{ m}$: min. 80 mm;

Detail er gældende, hvor linielast fra ovenstående væg er $\leq 350 \text{ kN/m}$

Af hensyn til produktions- og montage tolerancer skal fuger mellem dækender udføres min. 20 mm. Ved lange dæk dog min. 40 mm.

Strittere i væg ibores efter montage af dæk

Hvis strittere ønskes indstøbt i vægge, skal fugebredde mellem dækender øges med 10 mm.

bg_13.11.14_Kl:14.30_D2-240.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200
Telefax: 2817 8202

ISO 9001
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014

Rev. Udg.
Init. bg

Sag

Standardsamling

EX/VE (bærende – stringerarm. – etagekryds)

Sag nr.

Tegn. nr. **D2.240**